

Goniądz, dnia 27 lipca 2018r

**Zamawiający:
Gmina Goniądz
Plac 11 Listopada 38
19-110 Goniądz**

FD.7313.4.2017

**Wszyscy Uczestnicy
postępowania nr 2018/S 139-318913 z dnia 2018.07.21**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opublikowanymi wymaganiami w SIWZ - Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do kolektorów słonecznych punkt 3.6:

- Współczynnik strat liniowych ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera i apertury a1: max. 3,56 W/m².

Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie kolektora słonecznego o współczynniku strat liniowych ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera i apertury a1 : wyższego o 6% od wymaganego w SIWZ ?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający wymaga aby współczynnik strat liniowych ciepła w odniesieniu do powierzchni absorbera i apertury a1: wynosił max. 3,56 W/m².

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opublikowanymi wymaganiami w SIWZ - Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do kolektorów słonecznych punkt 3.6:

- izolacja dolna kolektora: wełna mineralna min. 50 mm

Czy dla Zamawiającego grubość dolnej warstwy wełny mineralnej 50 mm ma zaznaczenie gdy oferent zaproponuje kolektor o sprawności wyższej niż wymagania w SIWZ lecz o grubości dolnej izolacji kolektora 40 mm?

Wyjaśnienia nr 2:

Zamawiający wymaga aby grubość dolnej warstwy wełny mineralnej wynosił 50 mm.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Ramotowski

Sporządził: Grzegorz Dudkiewicz