

Goniądz, dnia 21 listopada 2018r

URZĄD MIEJSKI  
w Goniądzu  
19-110 Goniądz  
Plac 11 Listopada 38  
FD.7313.6.2017

## Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy: Postępowania nr 646730-N-2018 z dnia 09.11.2018r na „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.** Jakiej i jaką ilość obrzeża należy ustawić. Zgodnie z przedmiarem do rozbiórki przewidziano 449m obrzeża, do ustawienia 60m (betonowe 15/6cm). W dokumentacji projektowej jest opornik granitowy 6/20cm.

**Wyjaśnienie 1:** Zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarami robót w ramach zadania do ustawienia jest 60mb opornika granitowego 6/20cm.

**Pytanie 2.** Wykonanie nawierzchni z płyt granitowych: - przedmiar 50x50 gr 7cm; - SIWZ 50x50 gr 7cm; - projekt 50x50 gr 8cm; która grubość płyty jest prawidłowa?

**Wyjaśnienie 2:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia prawidłowa grubość płyty granitowej to 7cm.

BURMISTRZ  
mgr inż. Mariusz Kamońowski

