

Goniądz, 8.09.2020r.

Zamawiający:
Gmina Goniądz
Plac 11 Listopada 38,
19-110 Goniądz
FD.7021.55.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania
Nr 579928-N-2020 z dnia 1.09.2020r.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnię, czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. 3 pkt 3.1.9 ust a) oraz rozdz. 8 pkt 8.1 ust 4, żąda załączenia do oferty obliczeń fotometrycznych zgodnie z zapisami wskazanych rozdziałów.

Pytanie nr 2:

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obowiązującymi ich Normami. które mają zastosowanie, a nie zostały podane normy na słupy lampy i średnice wysięgniki.

Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Oświetlenie)
które osłepia ludzi i kierowców na drogach w pracy co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi.

PN -13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3

PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

posiada prawa intelektualnej i przemysłowej do produktu w inwestycji co nie naraża na straty Inwestorów, i spowoduje zmniejszenie się nieuczciwej konkurencji,

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający zawarł w SIWZ normy dotyczące oświetlenia ulicznego istotne z punktu widzenia przedmiotu zamówienia i zapisów tych nie zmienia, jednocześnie nie ogranicza się możliwości spełnienia przez proponowane urządzenia i materiały norm innych niż wskazane w SIWZ pod warunkiem spełnienia co najmniej norm wskazanych.

Pytanie nr 3:

Czy prop EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjne własności gruntów do instalacje słupów na terenie użytkowania i wymogów.

Jaki jest opisów ogólnych lampy i ich uchwyty mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej

110 lumenów 1W netto, według prawa do instalowanych produktów według i zamienników oświetlenia sodowego .

błędy w realizacji zamówienia oświetlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada zamawiający? zarządca drogi ?

czy grupa inwestorów ?

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający opisał wymagania techniczne dotyczące proponowanych w niniejszym postępowaniu opraw oświetleniowych w treści załącznika nr 11 Program Funkcjonalno-Użytkowy pkt 4.4 i brak jest w treści SIWZ wskazań dotyczących nazw własnych, jeżeli takie nazwy pojawiłyby się w treści SIWZ należy je interpretować zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. 3 pkt 3.1.7.

Pytanie nr 4 (1):

Zamawiający w pkt. 3.1.9 SIWZ tj. Wymagania w zakresie dostaw w ust. 3 szczegółowo opisał wymóg dołączenia do oferty obliczeń fotometrycznych wykonanych na podstawie danych zawartych w PFU, wskazując m.in. że do obliczeń należy przyjąć klasę oświetlenia i parametry geometryczne zgodnie z danymi zawartymi w tabeli nr 1 w PFU. Z analizy tabeli wykonanej przez wykonawcę wynika, iż nie wszystkie dane podane są w tabeli wprost w związku z **tym**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie że do obliczeń należy przyjąć:

a) **wysięgniki jednoramienne o wysięgu (długości) 1,0 – 2,0 metra** zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 4.6 PFU (strona 15)

b) **wchylenie oprawy w zakresie +/- 10°** zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 4.4. lit. d) PFU (Strona 13)

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający potwierdza informacje zawarte w PHU tj. wymóg przyjęcia do obliczeń wysięgników o wysięgu od 1 do 2 m Wskazana przez pytającego minimalna wartość wychylenia oprawy dotyczy zintegrowanego uchwyty, w jaki ma być wyposażona oprawa. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania zintegrowanego uchwyty o większym zakresie regulacji. Do obliczeń Wykonawca może przyjąć nachylenie oprawy inne niż wynikające z zakresu regulacji uchwyty ponieważ doborowi podlega również wysięgnik. Wobec powyższego Zamawiający nie narzuca ścisłych granic kąta nachylenia oprawy w obliczeniach fotometrycznych.

Pytanie nr 5:

Odnosząc się do pytania nr 1 wnosimy o jednoznaczne wskazanie ilości pasów ruchu dla jezdni o szerokości 4m, 5m oraz 6m jaką należy przyjąć do obliczeń fotometrycznych.

Wyjaśnienie nr 5:

Na terenie Gminy występują drogi o 2 pasach ruchu.

Pytanie nr 6:

Zamawiający na stronie 14 PFU w opisie źródła światła wymaga, aby minimalna żywotność źródeł światła wynosiła 80.000h przy parametrze L80B50. **Prosimy o doprecyzowanie że Zamawiający wymaga żywotności na poziomie 80.000h potwierdzonych raportem LM 80-08 w pozycji „reported” (raportowana) nie zaś opisywanej jako „declared” (deklarowana).** Należy tu zaznaczyć, że wielkość określona jako raportowana wynika z badań (m.in.) niezależnych instytucji, natomiast wielkość deklarowana jest deklaracją producenta niekoniecznie mającą pokrycie w wynikach badań.

Wyjaśnienie nr 6:

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących źródeł światła, które precyzyjnie określają jaką minimalną żywotność mają posiadać źródła światła.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający posiada tytuł własności (podstawę dysponowania) do całości mienia objętego modernizacją m.in. opraw oświetleniowych, wyciągników, przewodowodowania, zacisków prądowych oraz zabezpieczeń? Brak stosownego oświadczenia w PFU

Wyjaśnienie nr 7:

Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania całością mienia będącego w zakresie niniejszej inwestycji.

Pytanie nr 8:

W pkt. 1.1 PFU (strona 5) zamawiający stawia wymóg uzyskania niezbędnych uzgodnień zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja SA O/Białystok. W dokumentacji postępowania zamieszczonej na stronie brak tych warunków. Wykonawca wnosi o uzupełnienie tego dokumentu celem właściwej wyceny prac projektowych oraz poprawnego doboru rozwiązań technicznych.

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający dołącza wydane przez PGE Warunki.

Pytanie nr 9:

Zamawiający w części II rozdział 1 (Strona 16) stawia wymóg wykonania przedmiotu zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane jak również Prawo ochrony środowiskowej. Mając na uwadze obszary chronione (Natura 2000) na terenie gminy Goniądz wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie podstawy prawnej do realizacji prac wynikającej z prawa budowlanego jak również potwierdzenie, że nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących realizacji robót wynikających z Prawa ochrony środowiskowej – w PFU brak takich informacji.

Wyjaśnienie nr 9:

Zamawiający podtrzymuje wymóg spełnienia wymagań Prawa Budowlanego jak również Prawa ochrony środowiska przy realizacji niniejszego zamówienia. To na Wykonawcy, który jest zobowiązany wykonać, przed wejściem na roboty, projekt budowlany zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i PFU.

Pytanie nr 10:

Zamawiający w PFU wymaga, możliwość płynnej regulacji kąta pochylenia oprawy przy pomocy zintegrowanego uchwyty w zakresie : +/- 10°. **Wnosimy o wykreślenie zapisu "płynnej regulacji" na rzecz regulacji z krokiem co 5st przy pomocy zintegrowanego uchwyty w zakresie : +/- 10°.**

Wyjaśnienie nr 10:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w oprawie zintegrowanego uchwyty o minimalnym zakresie regulacji +/- 10 stopni z krokiem co 5 stopni.

Pytanie nr 11:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 19.09.2020. W dobie pandemii i hydrydowego działania wielu pracowników oraz wymuszonej kwarantanny dla niektórych z nich, wykonanie obliczeń zabiera więcej czasu niż w normalnych warunkach. Przesunięcie terminu pozwoli nam, ale może także innym, na optymalne przygotowanie oferty.

Wyjaśnienie nr 11:

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 11.09.2020r.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z UP **BURMISTRZA**
mgr *Marta Hryniewicka*
Sekretarz Miejski