



## URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz  
tel. 85 738 00 43 fax. 85 738 03 07  
kancelaria.um@goniazd.pl www.goniazd.pl

Goniądz, 5 maja 2021 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Goniądz,**  
**Plac 11 Listopada 38,**  
**19-110 Goniądz**

FD.7021.25.2021

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** ogłoszenia nr 2021/BZP 00040466 z dnia 26 kwietnia 2021 r. dot. zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Goniądz”

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Treść zapytania nr 1:**

Zamawiający w SWZ rozdział IX punkt 1.3 wymaga do złożenia wraz z ofertą: „uzupełnioną, o proponowane typy i moce opraw, tabelę nr 1 z Załącznika Nr 7 do SWZ. UWAGA: Załączone do oferty obliczenia fotometryczne, uzupełniona o proponowane typy i moce opraw, tabela nr 1 nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie złożył obliczeń fotometrycznych, uzupełnionej tabeli nr 1 lub złożone obliczenia fotometryczne, tabela nr 1 będą niekompletne, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia, a oferta będzie podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 226 Pzp. Wnosimy, aby spełnić wymagania SWZ o załączenie do dokumentacji przetargowej tabelę nr 1 w formie edytowalnej np. Excel.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1:**

Zamawiający nie posiada w swojej dokumentacji edytowalnej wersji tabeli nr 1.

#### **Treść zapytania nr 2:**

Wnosimy o udostępnienie referencyjnych obliczeń fotometrycznych dla sytuacji drogowych oraz scen konfliktowych. Tabela nr 1 załączona w pliku GONIĄDZ\_Zalacznik\_Nr\_7\_do\_SWZ\_OPZ.pdf nie jest wystarczająca do wykonania rzetelnych obliczeń spełniających wszystkie założenia projektowe. W celu wykonania kalkulacji niezbędne jest: 1. Klasa oświetleniowa jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, stref konfliktowych. 2. Profil jezdni dla każdej ulicy – szerokość, ilość pasów ruchu 3. Rozstaw pomiędzy słupami 4. Odległość słupów od krawędzi jezdni 5. Nawis oprawy – pozycja względem jezdni zależna od długości zastosowanego wysięgnika 6. Wysokość montażu opraw 7. Współczynnik utrzymania ( konserwacji ). 8. Rodzaj nawierzchni jezdni. 9. Podkłady projektowe pod sceny konfliktowe.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2:**

Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ rozdział IX, ust 1, pkt 3, ppkt a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń fotometrycznych na podstawie danych zawartych w OPZ załącznik nr 7. Wbrew twierdzeniom Wykonawcy, załącznik nr 7 zawiera tabelę nr 1 ze wskazaniem wszystkich potrzebnych danych do wykonania obliczeń fotometrycznych zgodnie z normą PN-EN 13201. Zamawiający nie przewiduje stref konfliktowych, a co za tym idzie nie żąda dla nich obliczeń fotometrycznych. W treści przytoczonego powyżej ppkt SWZ podane są wartości współczynnika konserwacji i współczynnika odbicia, które należy uwzględnić w obliczeniach a w tabeli nr 1 załącznika nr 7 są podane pozostałe parametry, o których mowa z pytaniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z zapisami SWZ.

**Burmistrz Goniądza**  
**Grzegorz Andrzej Dudkiewicz**