



URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
tel. 85 738 00 43 fax. 85 738 03 07
kancelaria.um@goniazd.pl www.goniazd.pl

Goniądz, 5 sierpnia 2021 r.

Zamawiający:
Gmina Goniądz,
Plac 11 Listopada 38,
19-110 Goniądz

FD.7021.42.2021

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: ogłoszenia nr 2021/BZP 00128604/01 z dnia 27 lipca 2021 r. dot. zadania: „*Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz*”.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

Treść zapytania nr 1:

Punkt 1.3 PFU: "Zamawiający wymaga, aby każda instalacja posiadała kilka poziomów dostępowych do monitoringu: a) Zarządcy obiektu na której zainstalowana jest instalacją fotowoltaiczna; b) poziom nadrzędny dla gminy (właściciel kilku instalacji); c) poziom instalatorski; d) poziom obserwatora bez możliwości ingerencji w konto (tylko do odczytu)." W jaki sposób ma być zrealizowany taki system montażu? Standardowe aplikacje monitorujące dają możliwość dostępu dla Zarządcy obiektu oraz Działu Serwisu Wykonawcy oraz np. podgląd wyników instalacji przez obserwatorów na telewizorze z dostępem do Internetu. Czy Zamawiający dopuszcza taką prezentację parametrów pracy instalacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami zawartymi w PFU, Zamawiający dopuszcza wskazane przez Wykonawcę poziomy dostęp do monitoringu tj. zarządcy obiektu i właściciela kilku instalacji, serwisy wykonawcy i podgląd obserwatora bez możliwości ingerencji w system.

Treść zapytania nr 2:

Punkt 1.2. PFU w przedmiocie zamówienia obejmuje: "zapewnienia dozoru terenu budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy". Jaki nadzór wymaga Zamawiający? Musi być prowadzony przez osobę z jakimiś uprawnieniami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że po stronie wykonawcy jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego operatora w celu podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Instalacji licznika leży po stronie właściwego terenowo zakładu energetycznego.

Treść zapytania nr 3:

Punkt 1.3 PFU: "W celu rozliczenia odbioru energii elektrycznej, zostanie zainstalowany przez sprzedawcę zobowiązanego, odpowiedni dwukierunkowy układ pomiarowo-rozliczeniowy." Wymiana licznika leży po stronie Zakładu Energetycznego, Wykonawca może zgłosić mikroinstalację do ZE.



URZĄD MIEJSKI W GONIĄDZU

Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniadz
tel. 85 738 00 43 fax. 85 738 03 07
kancelaria.um@goniadz.pl www.goniadz.pl

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że po stronie wykonawcy jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego operatora w celu podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Instalacji licznika leży po stronie właściwego terenowo zakładu energetycznego.

Treść zapytania nr 4:

Punkt 2.1. "Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi takich jak rurociągi, kable, itp." Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji lub mocy instalacji PV w przypadku kiedy badania geologiczne wykażą brak możliwości montażu stołów gruntowych w tym miejscu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca montażu instalacji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

Treść zapytania nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę współczynnika mocy z $-0,35 \%/K$ na $-0,36 \%/K$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany współczynnika mocy.

Treść zapytania nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnej wagi modułów z max 22,0 kg na 24 kg ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wagi paneli powyżej 22 kg.

Treść zapytania nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza aby elementy konstrukcji były wykonane ze stali w powłoce Magnelis zamiast powłoce galwanicznej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza stosowanie powłoki magnelis w konstrukcjach wsporczych jako powłoki równoważnej z powłoką galwaniczną.

Treść zapytania nr 8:

Proszę o informacje odnośnie kosztorysu ofertowego. Mianowicie w rozdziale IX ust.2 SWZ, podano informację, iż niezbędnym załącznikiem do oferty jest kosztorys ofertowy. Bardzo proszę o wskazanie formy w jakiej przygotowany ma być kosztorys.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określił w SWZ wzoru załącznika kosztorysu ofertowego. Forma przygotowania kosztorysu ofertowego jest dowolna (dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, etc.).

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Burmistrz Goniądza
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz